
Relatório de Gestão

Janeiro a Março de 2026



APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar os principais indicadores operacionais do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim, referentes ao primeiro trimestre de 2026.

Neste documento são consolidadas informações relativas ao número de ligações e economias atendidas, bem como dados operacionais sobre produção, distribuição, micromedição, faturamento e consumo de água no município. A análise desses indicadores permite acompanhar o desempenho do sistema e subsidiar a tomada de decisões voltadas à melhoria da eficiência operacional e da qualidade dos serviços prestados à população.

O monitoramento contínuo dessas informações possibilita avaliar a evolução da cobertura dos serviços, identificar variações no consumo, acompanhar o comportamento da produção de água e contribuir para o controle de perdas no sistema de distribuição.

Os dados apresentados neste relatório integram o acompanhamento mensal das atividades operacionais do serviço de saneamento, servindo como instrumento de gestão e planejamento para o aprimoramento dos serviços de abastecimento de água.

1. CONTROLE OPERACIONAL

POPULAÇÃO URBANA ESTIMADA	POPULAÇÃO ATENDIDA ÁGUA	POPULAÇÃO ATENDIDA ESGOTO	TAXA DE OCUPAÇÃO HAB/DOM	TOTAL DE EMPREGADOS	EXTENSÃO REDE (Km)		ENERGIA ELÉTRICA 1.000 (KWH)	
					ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
90.108	85.403	81.199	2,292	180	614470,90	483302,64	621.644	19.425

2. RECEITA ÁGUA E ESGOTO

MÊS DE 2026	RECEITA OPERACIONAL (FATURAMENTO)				ARRECAÇÃO (RECEBIMENTO)					CRÉDITOS DE CONTAS A RECEBER
	DIRETA ÁGUA	DIRETA ESGOTO	INDIRETA	TOTAL	TARIFAS DE ÁGUA	TARIFAS DE ESGOTO	OUTRAS RECEITAS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL	
JAN	2.663.223,91	3.391.947,21	280.997,58	6.336.168,70	2.541.158,29	2.724.561,89	367.078,75	1.543,98	5.634.342,91	60.307.624,94
FEV	2.622.837,97	3.322.463,12	323.762,46	6.269.063,55	2.760.464,91	2.986.545,14	342.333,01	236.928,06	6.326.271,12	59.655.765,59
MAR	2.464.819,79	3.218.412,81	270.138,61	5.953.371,21	2.767.035,26	3.280.844,27	599.158,99	196.050,63	6.843.089,15	58.843.677,04

3. DESPESAS - ÁGUA E ESGOTO

<i>MÊS DE 2026</i>	<i>PESSOAL</i>	<i>ENERGIA ELÉTRICA</i>	<i>PRODUTOS QUÍMICOS</i>	<i>SERVIÇOS DE TERCEIROS</i>	<i>OUTRAS DESPESAS</i>	<i>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO</i>	<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>JUROS / TAXAS DA DÍVIDA</i>	<i>AMORTIZAÇÃO SERV. DÍVIDA</i>	<i>DESPESAS TOTAIS</i>
JAN	1.699.865,63	421.277,45	62.640,00	1.557.119,43	59.943,31	3.800.845,82	1.842.873,12	12.795,16	10.902,54	5.667.416,64
FEV	1.809.963,16	407.924,76	326.551,87	1.517.309,08	407.351,53	4.469.100,40	1.952.954,82	12.753,51	17.492,82	6.452.301,55
MAR	1.634.466,40	412.774,64	276.844,68	1.481.684,15	551.647,40	4.357.417,27	2.232.023,88	16.960,17	18.642,63	6.625.043,95
TOTAL	5.144.295,19	1.241.976,85	666.036,55	4.556.112,66	1.018.942,24	12.627.363,49	6.027.851,82	42.508,84	47.037,99	18.744.762,14
MÉDIA	1.714.765,06	413.992,28	222.012,18	1.518.704,22	339.647,41	4.209.121,16	2.009.283,94	14.169,61	15.679,33	6.248.254,05

4. INDICADORES OPERACIONAIS - ÁGUA

Ligações

TOTAL	ATIVAS	ATIVAS MICROMEDIDAS
40.058	39.410	39.410

Economias

ATIVAS	ATIVAS MICROMEDIDAS	RESIDENCIAIS ATIVAS	RESIDENCIAIS ATIVAS MICROMEDIDAS
41.834	39.410	36.887	36.887

	TOTAL (TRIMESTRE)	MÉDIA
PRODUZIDO	2.906.639 m ³	968.879,66 m ³
SERVIÇO	4.627,23 m³	1.542,41 m³
TRATADO/DISTRIBUÍDO	2.899.390,77 m ³	966.463,59 m ³
CONSUMIDO	1.604.393 m ³	534.797,66 m ³
FATURADO	1.839.542 m ³	613.180,66 m ³



Estação de Tratamento de Água (ETA) de Mogi Mirim

4. INDICADORES OPERACIONAIS - ESGOTO

Ligações

TOTAL	ATIVAS
38.128	37.590

Economias

ATIVAS	ATIVAS MICROMEDIDAS	ATIVAS COM TRATAMENTO
39.922	35.149	35.149

	TOTAL (TRIMESTRE)	MÉDIA
COLETADO	1.469.289 m ³	489.763 m ³
TRATADO	1.760.434 m ³	586.811,33 m ³
FATURADO	1.749.136 m ³	583.045,33 m ³



Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) SESAMM - Serviços de Saneamento de Mogi Mirim

5. CONTROLE DE QUALIDADE - ÁGUA

	JAN	FEV	MAR
Quantidade mínima de amostras para cloro residual (obrigatórias)	445	445	445
Quantidade de amostras para cloro residual (analisadas)	760	699	767
Quantidade de amostras para cloro residual com resultados fora do padrão	1	0	0
Quantidade mínima de amostras para turbidez (obrigatórias)	445	445	445
Quantidade de amostras para turbidez (analisadas)	753	689	756
Quantidade de amostras para turbidez com resultados fora do padrão	7	25	0
Quantidade mínima de amostras para coliformes totais (obrigatórias)	93	93	93
Quantidade de amostras para coliformes totais (analisadas)	99	106	94
Quantidade de amostras para coliformes totais com resultados fora do padrão	0	0	0

6. CONTROLE DE QUALIDADE - ESGOTO

	JAN	FEV	MAR
Quantidade mínima de amostras para cloro residual (obrigatórias)	01/MENSAL	01/MENSAL	01/MENSAL
Quantidade de amostras para cloro residual (analisadas)	04	04	04
Quantidade de amostras para cloro residual com resultados fora do padrão	0	0	0
Quantidade mínima de amostras para coliformes totais (obrigatórias)	01/MENSAL	01/MENSAL	01/MENSAL
Quantidade de amostras para coliformes totais (analisadas)	04	04	04
Quantidade de amostras para coliformes totais com resultados fora do padrão	0	0	0
Eficiência total do sistema de tratamento de esgotos (Ref. Mínima: 80%)	96,80%	94,50%	93,80%
DBO na saída da ETE* (Ref. Máxima: 60 mg/l)	5,00 mg/l	8,01 mg/l	6,69 mg/l
DQO na saída da ETE (Ref. Máxima: 60 mg/l)	19,20 mg/l	24,30 mg/l	17,00 mg/l
Oxigênio Dissolvido na entrada da ETE	0,28 mg/l	0,05 mg/l	0,45 mg/l
Oxigênio Dissolvido na saída da ETE	5,35 mg/l	5,53 mg/l	5,00 mg/l

*ETE - Estação de Tratamento de Esgotos

7. PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan	0,10	32,40	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	10,90	4,20	6,00	32,70	0,40	26,80	16,00	12,60	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	67,60	8,30
Fev	0,00	1,60	1,90	1,60	3,00	9,50	6,10	15,10	4,70	24,60	42,70	3,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	23,80	0,07	28,50	0,00	0,00	-	-	-
Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,60	27,00	0,00	17,00	1,00	55,50	13,70	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Abri	45,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	12,80	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-	
Mai																															
Jun																															
Jul																															
Ago																															
Set																															
Out																															
Nov																															
Dez																															